

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района», Поликлиника № 70		
СПб ГБУЗ «Городская больница №40»		огРН 1027812401594
<small>(полное и сокращенное наименование объекта)</small>		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных		ОКВЭД 86.10
Форма собственности Собственность субъекта РФ ОКФС13		
<small>(указывается форма собственности по ОКФС)</small>		
Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение ОКОПФ 2 09 03		
<small>(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)</small>		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации		Главный врач Щербак С.Г.
Телефон, факс руководителя организации		Тел. (812) 437-10-35 Факс (812) 437-14-92
E-mail объекта b40@zdrav.spb.ru		
Юридический адрес организации		197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, Лит.Б
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
Фактический адрес организации		197758 Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская д. 52, Лит.А
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района»		огРН 1027812401594
<small>(в оперативном управлении) (указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		
<small>(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)</small>		<small>(индекс)</small>
<small>(почтовый адрес)</small>		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Наименование вышестоящей организации Администрация Курортного района Санкт-Петербурга		
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
ОГРН1027812406742		
Юридический адрес вышестоящей организации		197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Чечина Н.В.
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации		Тел.(812) 576-81-06 Факс. (812) 573-90-90
E-mail руководителя вышестоящей организации		tukur@gov.spb.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Подходы к объекту, пути движения

1										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны (технического средства)										
1.1 Путь пешеходного движения	0	1	1	1	Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»					
					Ширина пешеходных путей «К»	м		Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
	0	1	1	1	Наличие на путях движения устройств, создающих препятств для МПН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.д.) «К», «О», «С», «Д», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
	0	0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть «К»	%	0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис.Д.5	
	0	0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%		1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис.Д.5	
	0	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
	0	1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Д», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.11	
	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой «С»	м		не менее 0,05		
	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой «С»	м	0		п.4.3.4, рис.Д.4	
	0	0	0	0	Предупредительное молчание вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии «С»	м		0,5		
	0	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, «С»	наличие	нет		п.4.1.3	

					Доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»					
	0	1	1		Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.4	
	0	1	1		Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
	0	1	1		При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.5	
	0	1	1		Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	М	0	не менее 0,8	п.4.1.10	
	0	1	1		Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	М	0	не менее 0,05	п.4.1.9	
	1	1	1		Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	М	0,2	не более 0,025	п.4.1.9	
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Полыемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						

на внешних лестницах											
Входной узел											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
2											
Название зоны (технического средства)											
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12		
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,12-0,15			
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	М	5,2	Не менее 1,35			
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0	0,85-0,92	пп. 4.1.14, 5.2.15		
		0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.1.2		
		0	0	0	Высота раздельного поручня «О», «С»	М	0	0,85-0,92	5.2.15		
		0	1	1	Щероковатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12		
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 4.1.12		
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длинее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,3	п. 5.3.3 ГОСТ Р 51261-99		
		0	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,05	п. 5.1.6 ГОСТ Р 51261-99		
1	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,04	п. 5.1.7 ГОСТ Р 51261-99				
		1	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М		не менее 0,06	п. 5.2.16				
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	1	1	Уклон пандуса «К»		0				
		0	1	1	Ширина между поручнями «К»	соотношение, (%)			Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	0	0,85-0,92			
0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	0	0,7		п. 4.1.15, рис. Д.9			

		0	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса	М	0	1,5		Свободная зона 2,1х2,1 в местах ин-тенивного использования	
		0	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5			
		0	1	1	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	0	1,5			
		0	1	1	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5			
		0	1	1	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	0	1,5			
		0	1	1	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	0	1,5			
		0	1	1	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	0	1,5			
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользякая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0		п. 4.1.16		
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0		п. 4.1.16		
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	М	0	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99		
		0	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99		
		0	1	1	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,045	п.5.2.16		
		0	1	1	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0	не менее 0,06	п.5.2.16		
		0	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	М	0	не менее 0,05	п.5.2.14		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0							
2.4	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0							

	тамбурные	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,05	Не более 0,014		
		1	1	1	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4	
		1	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	М	0,3	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	1	1	1						
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	М	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	Звуковые информаторы по типу телефонных автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Д»	наличие	нет			
3	Пути движения внутри здания									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	М	0	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	М	0	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	М	0	0,6		
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	М	3,0	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	М	2,0	не менее 0,9	п.5.2.2	

		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	2,0	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	2,0	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	1	1	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	0,4	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепелд высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,34	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	п.6.11	
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,95	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня	соответствие	нет			

12.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	1	0	0	Ширина «К»	М	2,2	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11
		1	0	0	Глубина «К»	М	2,25	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	М	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	Наружку	п.5.3.3
		1	0	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11
		1	0	0	Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11
		1	0	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	М	0	0,4	п. 5.3.3
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6
		1	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
12.3	Кабина душевая закрывающаяся	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

14. Августовники

Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
7.1 Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	10	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
	1	1	0	Расстояние от стойки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	15,0	Не далее 50	п. 4.2.2	
	0	0	0	Расстояние от стойки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	0	Не далее 100		
	1	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	2,5	3,6	п. 4.2.4	
	1	1	1	Длина зоны для парковки «К»	3,5	6,0		
	0	1	1	Обозначение места стойки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет	п. 4.2.1	
	1	1	1	Обозначение места стойки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да		
	1	1	0	Высота знака обозначения места стойки на вертикальной поверхности	М	2,5	Не менее 1,5	4.2.1
7.2 Многоуровневые автостоянки	0	0	0					

Заполнил Анкету:

Телефон-717-02-53

Согласовано

Инженер пожарной охраны

Коротеев М.А.

Директор

Харин И.Д.


ПОДПИСЬ

« 8 » апреля 201 г.

ПОДПИСЬ