

**АНКЕТА**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
**для формирования электронного паспорта объекта**

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40»

(СПБ ГБУЗ «Г.Б. № 40»)		ОГРН 1027812401594	
(полное и сокращенное наименование объекта)			
<b>Вид деятельности объекта</b> (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)			
1. Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных		ОКВЭД 85.11.1	
2. Стоматологическая практика.		ОКВЭД 85.13	
3. Деятельность вспомогательного стоматологического персонала.		ОКВЭД 85.14.2	
<b>Форма собственности</b>	Собственность субъекта РФ.		ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)			
<b>Организационно-правовая форма</b>	Бюджетное учреждение.		ОКОПФ 2 09 03
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>	Главный врач		Щербак С.Г.
<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>	Тел.(812) 437-10-35		Факс (812) 437-14-92
<b>Е-mail объекта</b>	d40@zdrav.spb.ru		
<b>Юридический адрес объекта</b>	196706	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, литер «Б»	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
<b>Фактический адрес объекта</b>	196706	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9, литер «Б»	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
<b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>		ОГРН 1027812401594	
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 40»			
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
<b>Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта</b>			
(индекс)		(почтовый адрес)	
<b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>		Администрация Курортного района Санкт-Петербурга	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	197706	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, площадь Свободы, д.1	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>		Глава администрации	
Курортного района Санкт-Петербурга, Куимов А.В.			
<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>	Тел. (812) 576-81-06		Факс (812) 573-90-90
<b>Е-mail руководителя вышестоящей организации</b>	tukur@gov.spb.ru		

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

## Титульный лист, часть II

<b>Наименование объекта</b> (подразделения объекта) Амбулаторное стоматологическое отделение																
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)						197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д.11, литер «А»										
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)						2446,0 кв. м.										
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)						2,3 этаж										
<b>Кадастровый номер объекта</b>						78	38	11136Б	2	4						
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											Все					
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											Все					
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)						нет										

## АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>										
	Название зоны				Территория не принадлежит СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40»					
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими частями навесных устройств	наличие	0		п.4.3.4, рис.Д.4	

					и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»					
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	0			
1.1	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4		п. 4.1.12
1.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
<b>2</b>	<b>Входной узел</b> (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница главного входа				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4		
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		п. 4.1.12
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,5	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-			п.5.2.11
		0	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	нет			п. 4.1.12
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33		п.5.2.15
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

2.6 Входные площадки										
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да			п. 5.1.3
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да			СП 35-101-2001, п.3.17
		1	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да			п. 5.1.3
		1	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0	Не более 0,025		СП 118.13330, п.4.7
		1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	3,2*2			п. 5.1.3
		1	1	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	3,2*2			п. 5.1.3
2.7 Входные тамбуры										
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2,2	Не менее 1,5		5.1.7.
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные										
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2		п. 5.1.4
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014		
2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет			п. 5.1.5
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет			
2.10 Вестибюли общественных зданий										
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	Нет	Не менее 1,0		п. 5.1.8 п. 5.5.6
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	Нет			
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	Нет			
<b>3</b>	<b>Пути движения внутри здания</b>									

3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина «К»	м	1,65	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Нет		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Соотв.		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8	Лифты									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7	п. 5.2.18	

		0	1	1	Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,5		
		0	1	1	Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95		
		0	1	1	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	1	1	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	1	1	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
		0	1	1	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
		0	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20	
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20	
		0	1	1	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7	
<b>4</b>	<b>Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	1	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
		0	1	1	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
		0	1	1	на одно рабочее место	кв.м	Нет	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	Нет	18	п. 7.1.13	
		1	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1,0	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	Нет		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						

4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
<b>5</b>	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	Нет	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Ширина кабины «К»	м	Нет	Не менее 1,65		
		0	1	1	Глубина кабины «К»	м	Нет	Не менее 1,8		
		0	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	Нет	Не менее 0,9		
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	Нет			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
<b>6</b>	<b>Автостоянки</b>									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов Территория не принадлежит СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	наличие	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
		1	1	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	30	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
		1	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
		1	1	1	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0		

## Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

<u>Заполнил Анкету:</u>	<u>Инженер пожарной охраны</u>	<u>Коротеев М.А.</u>	<u><i>Коротеев</i></u>	<u>« 10 » апреля 2017 г.</u>
<u>437-46--63</u>	<u>Должность</u>	<u>ФИО</u>	<u>(подпись)</u>	
<u>телефон</u>	<u>Директор СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»</u>	<u>Харин И.Д.</u>	<u><i>Харин И.Д.</i></u>	<u>« 10 » апреля 2017 г.</u>
<u>Согласовано:</u>	<u>Должность руководителя обследованного объекта</u>	<u>ФИО</u>	<u>(подпись)</u>	
<u>телефон</u>				